

PROTOKÓŁ

z czynności kontrolno – rozpoznawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o Państwowej Straży Pożarnej (J.t.: Dz. U. z 2016 r., poz. 603) oraz § 10 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dnia 24 października 2005r. w sprawie czynności kontrolno – rozpoznawczych z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz osób uprawnionych do ich przeprowadzania (Dz. U. Nr 225 z 2005 r. poz. 1934)

mł.bryg. mgr inż. Krzysztof Rychter
(stopień, tytuł, imię i nazwisko)

Starszy Specjalista ds. kontrolno – rozpoznawczych
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bytowie
(stanowisko, nazwa jednostki organizacyjnej)

legitymujący się upoważnieniem Nr PZ.5580.27.2016 z dnia 28. 10. 2016 r. wydanym przez Komendanta Powiatowego PSP w Bytowie, przeprowadził w dniu /ach/ 04 i 10. 11. 2016 r. czynności kontrolno – rozpoznawcze w Powiatowym Urzędzie Pracy ul. Wojska Polskiego 6, 77-100 Bytów

Czynności przeprowadzono w obecności:

Stanisław Cieplik – Z-ca Dyrektora

Magdalena Rogalska – pracownik odpowiedzialny za sprawy bhp i ppoż.

Zakres czynności: przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych.

Wykaz kontrolowanych obiektów, terenów i urządzeń: obiekt PUP.

W toku działań kontrolno – rozpoznawczych ustalono co następuje:

1. Dane dotyczące kontrolowanego podmiotu:

1.1. NIP 842-102-22-56 , Regon 771287415.

1.2. Właścicielem kontrolowanego obiektu jest: Starostwo Powiatowe w Bytowie.

1.3. Obiekt istnieje od: brak danych, w książce obiektu budowlanego widnieje jedynie zapis o zakupie budynku w 1993 r.

2. Dane dotyczące kontrolowanego obiektu

2.1. Obiekt PUP znajduje się przy ul. Wojska Polskiego 6 w Bytowie, który to graniczy z obiektami mieszkalno – usługowymi od strony zachodniej. Budynek posiada 2 kondygnacje nadziemne i jedną podziemną (na kondygnacji podziemnej nie ma miejsc pracy stałej).

2.2. Dane szczegółowe dotyczące obiektu:

2.2.1. Wysokość obiektu: brak danych – budynek niski (wg. informacji zawartej w opracowanej instrukcji bezpieczeństwa pożarowego).

2.2.2. Kubatura – 2950 m³



4.4. Przedłożono instrukcję bezpieczeństwa pożarowego dla obiektu PUP – opracowaną w dn. 31. 10. 2016 r. przez p. Kamila WOROPAJ, uprawnienia z dn. 27.10.2011 r. – szkolenie specjalistów ochrony przeciwpożarowej – SGSP. Kontrolowany przedłożył informację o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej, w myśl której uprawnienia zostały przedłużone przez okres roku w randze inspektora ochrony ppoż.

5. Nieprawidłowości, uwagi:

- 5.1. Wymagane wyposażenie obiektu w przeciwpożarowy wyłącznik prądu zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących warunkach techniczno - budowlanych.
- 5.2. Braki formalne w przedłożonej instrukcji bezpieczeństwa pożarowego – m.in. wymagane uzupełnienie części graficznej opracowania w zakresie wskazanym w §6 ust 1 pkt 8 Rozporządzenia MSWiA DzU.2010 nr 109 poz.719. (dla wszystkich kondygnacji obiektu – strefy pożarowej, w tym konieczność uzupełnienia danych odnośnie ilości osób na kondygnacjach oraz pomieszczeniach).
- 5.3. Brak potwierdzenia sprawności działania dla występującej w obiekcie instalacji oświetlenia awaryjnego/ewakuacyjnego – kontrolowany zadeklarował przesłanie wymaganych danych / protokołów do końca listopada 2016 r.

Na tym protokół zakończono. Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu. Protokół spisano na 3 stronach, w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń z zastrzeżeniami. Kopię pozostawiono kontrolowanemu.

(podpis kontrolowanego)

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Bytowie

Janisz Wiczkowski

POWIATOWY URZĄD PRACY
w **BYTOWIE**
77-100 Bytów, ul. Wojska Polskiego 6
tel. (059) 822 23 73; 822 22 27

STARSZY SPECJALISTA
ds. Kontrolno-Rozpoznawczych
(podpis kontrolującego)
krzysztof.ruchter
mł. bryg. Krzysztof Ruchter